



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 18034 / 730650M1

Titulaire :
License Holder:

VERTIV
30, Avenue Montgolfier – BP90; 69684 CHASSIEU -France

Site de fabrication :
Factory:

2075BA

24953

Produit :
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with other light source P and NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

VERTIV – AEES Eclairage de Sécurité

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

RIVA 45 48-230 code 8994000

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001
NF 467:2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°156082-722965 Version : 02,
158734-730649 D Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 18034 / 730650 du/of 15/03/2019.
Changement de l'indice de révision du rapport


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/04/2019

Jérôme REYSSON
Responsible Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date: 23/02/2021



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation

N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
18034 / 730650M1**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic :	Valeur / Value :
Tension assignée / <i>Rated voltage</i>	230 V~/ 220-110-48 V=
Nature du courant / <i>Nature of supply</i>	AC/DC
Puissance assignée / <i>Rated power</i>	48 V= : 1,1W 110 V= : 1,1W 220 V= : 1,2 W 230 V~ : 2,5VA / 1,3W
Classe de protection contre les chocs électriques / <i>Class of protection from electric shock</i>	II
Degré IP / <i>IP degree</i>	43
Degré IK / <i>IK degree</i>	07
Flux assigné / <i>Rated lumen output</i>	45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / <i>Emergency lamp (type, number)</i>	1 Led